



AGGIORNAMENTO SITUAZIONE SCUOLE - 11.11.2016

In vista della ripresa delle attività didattiche si ritiene opportuno fornire alla cittadinanza un quadro aggiornato e completo della situazione delle nostre scuole, alla luce anche dei sopralluoghi effettuati dalla Protezione Civile e degli interventi messi in atto dall'amministrazione.

SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ADIGE

Esito dei sopralluoghi: agibile. Il plesso non ha presentato alcuna lesione e dunque non ha avuto bisogno di alcun intervento. Da lunedì 14 novembre ospiterà le classi della scuola elementare di Villa Sant'Antonio risultata inagibile. Il responsabile della sicurezza dell'istituto "Falcone e Borsellino" ha aggiornato il Piano per la sicurezza in modo da garantire un regolare deflusso in caso di necessità.

SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CARRAFO

Esito dei sopralluoghi: agibile con provvedimenti. La struttura non ha presentato alcun danneggiamento, eccezion fatta per l'allargamento di alcune piccole crepe già presenti sulle barre che sormontano l'ingresso principale. Vi è stata iniettata una resina epossidica riconosciuta e certificata.


SCUOLA MEDIA "E. MATTEI"

Esito dei sopralluoghi: agibile con provvedimenti. La scuola non ha presentato danni alla struttura portante in cemento armato mentre è stato necessario intervenire su tramezzi e divisori che risultavano danneggiati o distaccati. Quelli con le maggiori lesioni sono stati interamente ricostruiti, sugli altri sono state applicate reti antisismiche e "focchi" antiribaltamento; inoltre, gli intonaci sono stati rifatti con malta di rinforzo e ritinteggiati. Un distinto sopralluogo è stato poi effettuato, sempre dai tecnici della Protezione Civile, squadra "grandi luci", sulla palestra e sul teatro. Per la palestra l'esito è stato: agibile con provvedimenti; nei prossimi giorni se ne ripristinerà la fruibilità con interventi di messa in sicurezza tramite reti antisismiche e rifacimento degli intonaci. Per il teatro l'esito è stato: inagibile. In questo caso i tecnici hanno rilevato la necessità di meglio indagare la struttura di collegamento tra due parti di diversa epoca di costruzione. L'ufficio tecnico ha poi effettuato un ulteriore sopralluogo con il progettista del teatro, che ha chiarito la natura della struttura stessa. Anche in questo caso, comunque, verranno predisposti tutti gli interventi necessari al ripristino dell'agibilità nel più breve tempo possibile.

SCUOLA ELEMENTARE DI PIATTONI

Esito dei sopralluoghi: agibile con provvedimenti. La scuola non ha presentato danni alla struttura portante in cemento armato mentre è stato necessario intervenire su tramezzi e divisori che risultavano danneggiati o distaccati. Sono state applicate reti antisismiche, "fiocchi" antiribaltamento, sono stati rifatti con malta di rinforzo e ritinteggiati gli intonaci lesionati. Inoltre, è stato rimosso un muro a vetro-cemento posto al primo piano dello stabile.

Castel di Lama, 11.11.2016


IL SINDACO
Francesco Ruggieri
